

métrés - devis - études - expertises - coordination - réalisation - S.P.S. - amiante

Bruno DELAHODDE

le Village

05230 LA BATIE-NEUVE
tel / fax : 04 92 50 93 33



RAPPORT

**SUR LA RECHERCHE D'AMIANTE sous forme de
FLOCAGES, CALORIFUGEAGES, FAUX-PLAFONDS**

CONTEXTE REGLEMENTAIRE :

- décret 96/97 du 7 février 1996, concernant la protection de la population,
- décret modificatif 97/855 du 12 septembre 1997,
- arrêté du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante.

BUT DE LA MISSION :

Recherche et localisation de flocages, de calorifugeages et/ou de faux-plafonds, susceptibles de contenir de l'amiante.

DATE DU CONTROLE : 26 mai 1998

IMMEUBLE :

adresse : 38, avenue de la République
59130 LAMBERSART

locaux visités : ensemble des parties communes

METHODOLOGIE :

Examen visuel des parties visibles ou aisément accessibles.
Il a été nécessaire d'effectuer 1 prélèvement; en chaufferie.

CONCLUSION :

**LES LOCAUX EXAMINES NE CONTIENNENT PAS D'AMIANTE SOUS FORME DE
FLOCAGES, DE CALORIFUGEAGES OU DE FAUX-PLAFONDS.**

voir le rapport de laboratoire ci-joint

Bruno DELAHODDE ing. I.P.F.
Le Village 05230 LA BATIE-NEUVE
Siret 411 386 295 00017 - APE 7420
Tél. et Fax: 04 92 50 93 33



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE PAR MOLP
 Microscopie Optique à Lumière Polarisée - Norme MDHS 77
 Procédure Assurance Qualité IT 3001

38 avenue de la République - LAMBERSART

Date d'édition : 16 Juin 1998

page 1/1

ECHANTILLON(S)		RESULTATS
Date de réception:	09/06/98	
Date d'analyse:	10/06/98	
Réf. client:	Réf. LEM: A	
Echantillon 03 Chaufferie	9804201/3	laine de verre fibres de verre pas de fibres d'amiante

CONCLUSION

L'observation au MOLP a montré:

que l'échantillon ne contient pas de fibres d'amiante

Responsable de l'analyse

BUI P.

La Direction

A la demande de :

Monsieur Bruno DELAHODDE
 Le Village
 05230 LA BATIE-NEUVE

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte .1. page(s)

LEM 20 rue du Kochersberg 67700 SAVERNE - FAX : 03 88 91 65 31 - TEL : 03 88 91 19 11